

Отчет о выполнении предписания Пожнадзора от 18.04.2017.

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормам, выполнены из дерева (горючего материала).	Устранено
2	На двери прачечной отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Устранено
3	На двери эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки группой ячейки №1 на лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания.	Устранено
4	В подвале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Устранено
5	В подвале на двери кладовой бытовой химии отсутствует приспособление для самозакрывания.	Устранено
6	В подвале на двери кладовой бытовой химии отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Устранено
7	На двери кладовой для хранения методических материалов отсутствует приспособление для самозакрывания.	Устранено
8	На двери кладовой для хранения методических материалов отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Устранено
9	На двери эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки группой ячейки №6 на лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания.	Устранено
10	На двери эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки группой ячейки №7 на лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания.	Устранено
11	В раздевалке групповой ячейки №7 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	Устранено
12	Ширина 2-го эвакуационного выхода из спального помещения групповой ячейки №7 не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м (фактически 0,58м.).	Устранено
13	В раздевалке групповой ячейки №9 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	Устранено
14	В раздевалке групповой ячейки №8 на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат отсутствует).	Устранено
15	На двери гаража отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной безопасности.	Устранено
16	В хозяйственном блоке деревянные конструкции чердака на обработаны огнезащитной пропиткой (протокол не предоставлен).	Устранено

Заведующий МАДОУ Детский сад №198



О.В. Бессмертнова